

Сводная ведомость контрольных замеров  
21 декабря 2022 г. ЦРП

Наименование	Ед. изм.	Часть суток																										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
У	10Ш-110	кВ																										
	20Ш-110	кВ																										
	10ев-35	кВ	10,24	10,25	10,13	10,20	10,10	10,11	10,17	10,12	10,14	10,06	10,11	10,04	10,17	10,10	10,10	9,97	10,10	10,23	10,20	10,16	10,16	10,21	10,25	10,18	10,21	10,32
	10ев-10/6	кВ																										
Тр-тор № 1 25 МВА	10/6	кВ	10,27	10,28	10,15	10,22	10,16	10,15	10,21	10,13	10,16	10,07	10,12	10,06	10,19	10,11	10,11	9,97	10,13	10,27	10,22	10,18	10,17	10,22	10,27	10,21	10,23	10,34
	10	кВ																										
	10/6	кВ																										
	35	кВ																										
Тр-тор № 2 25 МВА	10/6	кВ																										
	10	кВ																										
	10/6	кВ																										
	35	кВ																										
Ступень РНН (ПВВ) Т1	10/6	кВ	0,971	0,832	1,8	1,774	2,026	2,238	0,951	1,636	2,021	3,429	3,331	3,337	2,384	3,240	5,12	2,823	1,783	2,467	2,386	2,398	2,055	1,328	2,006	1,456	1,484	
	11	кВ																										
	10/6	кВ																										
	Т2	кВ																										
Замер провал		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

Примечание: "+" - направление потока к шинам, "-" - от шин.

Ответственный за замеры:

Финагин А.С.